# ANEXO C

Solicitudes de eximencia cuyos descargos fueron presentados por la Empresa de Distribución Eléctrica ENSA., correspondiente al informe de interrupciones del servicio eléctrico de ABRIL del 2021 por causales de Fuerza Mayor y Caso Fortuito; y que fueron ACEPTADAS por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.

| No. | IDInter | FechaIni | FechaRep | Causal | Motivo del rechazo | Resultado ASEP | Caso | Fallo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565361-125998485I02 | 01/04/2021 18:10 | 02/04/2021 9:08 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | S | 3 | ACEPTAR |
| 2 | 564961-153029504I01 | 02/04/2021 7:08 | 02/04/2021 12:13 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 3 | 564974-141453504I02 | 02/04/2021 7:18 | 02/04/2021 13:30 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | S | 3 | ACEPTAR |
| 4 | 564938-228716485I01 | 02/04/2021 8:10 | 02/04/2021 9:23 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 5 | 564974-25199485I03 | 02/04/2021 10:20 | 02/04/2021 13:30 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | S | 3 | ACEPTAR |
| 6 | 565050-151554504I02 | 03/04/2021 7:40 | 03/04/2021 10:59 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | S | 3 | ACEPTAR |
| 7 | 565042-152555485I01 | 03/04/2021 7:52 | 03/04/2021 8:48 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 8 | 565050-45030485I03 | 03/04/2021 9:22 | 03/04/2021 10:54 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | S | 3 | ACEPTAR |
| 9 | 565357-216235485I01 | 05/04/2021 11:11 | 05/04/2021 13:35 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | S | 3 | ACEPTAR |
| 10 | 565472-189352485I01 | 06/04/2021 6:45 | 06/04/2021 8:34 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 11 | 565658-26019485I02 | 07/04/2021 14:45 | 07/04/2021 15:10 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | S | 3 | ACEPTAR |
| 12 | 565846-26116485I01 | 08/04/2021 16:05 | 08/04/2021 18:47 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 13 | 566002-149810504I01 | 09/04/2021 15:22 | 09/04/2021 17:29 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 14 | 566232-26639485I01 | 11/04/2021 7:42 | 11/04/2021 8:59 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 15 | 566308-155846504I01 | 11/04/2021 18:35 | 11/04/2021 20:40 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 16 | 566894-3404483I01 | 15/04/2021 08:07:13.000 | 15/04/2021 08:54:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 17 | 566823-88224483I01 | 15/04/2021 08:07:13.000 | 15/04/2021 08:54:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 18 | 566822-88223483I01 | 15/04/2021 08:07:13.000 | 15/04/2021 08:54:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 19 | 566821-3445228499I01 | 15/04/2021 08:27:02.000 | 15/04/2021 08:54:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |
| 20 | 567126-33833483I02 | 16/04/2021 04:38:04.824 | 16/04/2021 10:10:16.294 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | S | 1 | ACEPTAR |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 567023-25749485I01 | 16/04/2021 09:53:16.000 | 16/04/2021 14:00:00.000 | 18 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 22 | 567042-624870504I01 | 16/04/2021 13:18:06.000 | 16/04/2021 14:45:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 23 | 567206-214952485I02 | 17/04/2021 06:46:55.000 | 17/04/2021 09:16:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 24 | 567224-44392485I01 | 17/04/2021 12:36:45.000 | 17/04/2021 15:23:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 25 | 567216-152627504I01 | 17/04/2021 12:56:49.000 | 17/04/2021 13:58:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 26 | 567269-117355485I01 | 17/04/2021 15:00:15.000 | 17/04/2021 20:10:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 27 | 567326-25407485I01 | 18/04/2021 03:46:17.000 | 18/04/2021 07:15:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 28 | 567364-538161504I01 | 18/04/2021 14:23:19.000 | 18/04/2021 15:50:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 29 | 567526-173674485I01 | 19/04/2021 06:52:18.000 | 19/04/2021 09:38:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 30 | 567532-686971504I01 | 19/04/2021 07:33:56.000 | 19/04/2021 11:07:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 31 | 567879-87272485I01 | 21/04/2021 06:03:02.000 | 21/04/2021 07:25:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 32 | 567887-26042485I01 | 21/04/2021 09:05:59.000 | 21/04/2021 10:21:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 33 | 568029-148501504I01 | 21/04/2021 21:00:10.000 | 22/04/2021 00:00:37.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 34 | 568356-26268485I02 | 24/04/2021 11:16:00.000 | 24/04/2021 13:10:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 35 | 568568-142630504I02 | 25/04/2021 21:36:04.000 | 26/04/2021 06:48:00.000 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | **S** | 9 | **ACEPTAR** |
| 36 | 568893-46935483I03 | 27/04/2021 21:03:39.650 | 28/04/2021 10:32:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 37 | 568867-25810485I01 | 28/04/2021 09:39:49.000 | 28/04/2021 11:28:00.000 | 25 | Las pruebas aportadas por el Prestador no guardan relación con el acontecimiento, por ende no demuestran plenamente que la incidencia fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externa a la empresa y a la propia red. | **S** | 1 | **ACEPTAR** |
| 38 | 568932-25769485I01 | 28/04/2021 15:27:24.000 | 28/04/2021 18:04:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 39 | 569153-233534504I01 | 29/04/2021 17:45:08.000 | 29/04/2021 19:40:00.000 | 16 | La prueba aportada por el Prestador no demuestra plenamente que el acontecimiento fue imprevisible, irresistible, extraordinario y además externo a la empresa y a la propia red. | **S** | 9 | **ACEPTAR** |
| 40 | 569243-25519485I01 | 30/04/2021 12:58:00.000 | 30/04/2021 13:20:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |
| 41 | 569334-27821485I01 | 30/04/2021 16:12:46.000 | 30/04/2021 21:27:00.000 | 18 | La prueba aportada demuestra falta de poda, al prestador le corresponde mantener la red de distribución en condiciones adecuadas de conservación e idoneidad técnica. | **S** | 3 | **ACEPTAR** |