

ANEXO 5

Costos, Selección del Conductor y Requerimientos de Protección

Costo Unitario de Líneas de Transmisión

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV DOBLE CIRCUITO CONDUCTOR 636 ACSR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		7.25	0.00	7.25	7.25
2. Conductores y accesorios	1.00		33.60	0.00	33.60	33.60
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		2.44	0.00	2.44	2.44
4. OPGW y accesorios	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sistema puesta a tierra	1.00		3.22	0.00	3.22	3.22
5. Torres y accesorios	1.00		50.72	0.00	50.72	50.72
Sub-Total Materiales				0.00	97.23	97.23
6. Fundaciones	1.00	0.20		19.77		19.77
7. Derecho de vía	1.00	0.01		1.04		1.04
8. Montaje	1.00	0.33		32.51		32.51
Total Costo Base				53.31	97.23	150.55
9. Contingencias	0.10			5.33	9.72	15.05
10. Ingeniería y Administración	0.08			12.04		12.04
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			4.52		4.52
13. Inspección	0.03			4.52		4.52
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			9.03		9.03
COSTO TOTAL				101.25	106.96	208.21

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV DOBLE CIRCUITO 2 COND. POR FASE CONDUCTOR 750 ACAR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		14.50	0.00	14.50	14.50
2. Conductores y accesorios	1.00		75.32	0.00	75.32	75.32
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		7.61	0.00	7.61	7.61
4. Sistema puesta a tierra	1.00		3.56	0.00	3.56	3.56
5. Torres y accesorios	1.00		66.74	0.00	66.74	66.74
Sub-Total Materiales				0.00	168.96	168.96
6. Fundaciones	1.00	0.20		34.34		34.34
7. Derecho de vía	1.00	0.01		1.81		1.81
8. Montaje	1.00	0.33		56.48		56.48
Total Costo Base				92.64	168.96	261.59
9. Contingencias	0.10			9.26	16.90	26.16
10. Ingeniería y Administración	0.08			20.93		20.93
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			7.85		7.85
13. Inspección	0.03			7.85		7.85
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			15.70		15.70
COSTO TOTAL				166.72	185.85	352.57

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV DOBLE CIRCUITO CONDUCTOR 750 ACAR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		7.25	0.00	7.25	7.25
2. Conductores y accesorios	1.00		37.66	0.00	37.66	37.66
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		2.44	0.00	2.44	2.44
4. OPGW y accesorios	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sistema puesta a tierra	1.00		2.97	0.00	2.97	2.97
5. Torres y accesorios	1.00		40.04	0.00	40.04	40.04
Sub-Total Materiales				0.00	90.37	90.37
6. Fundaciones	1.00	0.20		18.37		18.37
7. Derecho de vía	1.00	0.01		0.97		0.97
8. Montaje	1.00	0.33		30.21		30.21
Total Costo Base				49.55	90.37	139.92
9. Contingencias	0.10			4.95	9.04	13.99
10. Ingeniería y Administración	0.08			11.19		11.19
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			4.20		4.20
13. Inspección	0.03			4.20		4.20
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			8.40		8.40
COSTO TOTAL				94.99	99.41	194.39

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV DOBLE CIRCUITO CONDUCTOR 1200 ACAR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		7.25	0.00	7.25	7.25
2. Conductores y accesorios	1.00		45.67	0.00	45.67	45.67
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		7.61	0.00	7.61	7.61
4. Sistema puesta a tierra	1.00		2.97	0.00	2.97	2.97
5. Torres y accesorios	1.00		53.39	0.00	53.39	53.39
Sub-Total Materiales				0.00	118.11	118.11
6. Fundaciones	1.00	0.20		24.01		24.01
7. Derecho de vía	1.00	0.01		1.26		1.26
8. Montaje	1.00	0.33		39.49		39.49
Total Costo Base				64.76	118.11	182.87
9. Contingencias	0.10			6.48	11.81	18.29
10. Ingeniería y Administración	0.08			14.63		14.63
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			5.49		5.49
13. Inspección	0.03			5.49		5.49
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			10.97		10.97
COSTO TOTAL				120.31	129.92	250.23

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV CIRCUITO SENCILLO CONDUCTOR 750 ACAR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		3.63	0.00	3.63	3.63
2. Conductores y accesorios	1.00		18.83	0.00	18.83	18.83
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sistema puesta a tierra	1.00		2.97	0.00	2.97	2.97
5. Torres y accesorios	1.00		30.03	0.00	30.03	30.03
Sub-Total Materiales				0.00	56.68	56.68
6. Fundaciones	1.00	0.20		11.52		11.52
7. Derecho de vía	1.00	0.01		0.61		0.61
8. Montaje	1.00	0.33		18.95		18.95
Total Costo Base				31.08	56.68	87.76
9. Contingencias	0.10			3.11	5.67	8.78
10. Ingeniería y Administración	0.08			7.02		7.02
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			2.63		2.63
13. Inspección	0.03			2.63		2.63
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			5.27		5.27
COSTO TOTAL				64.24	62.35	126.58

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV CIRCUITO SENCILLO CONDUCTOR 1200 ACAR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		3.63	0.00	3.63	3.63
2. Conductores y accesorios	1.00		22.83	0.00	22.83	22.83
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sistema puesta a tierra	1.00		3.22	0.00	3.22	3.22
5. Torres y accesorios	1.00		40.04	0.00	40.04	40.04
Sub-Total Materiales				0.00	70.95	70.95
6. Fundaciones	1.00	0.20		14.37		14.37
7. Derecho de vía	1.00	0.01		0.80		0.80
8. Montaje	1.00	0.34		23.96		23.96
Total Costo Base				39.13	70.95	110.08
9. Contingencias	0.10			3.91	7.09	11.01
10. Ingeniería y Administración	0.08			8.81		8.81
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			3.30		3.30
13. Inspección	0.03			3.30		3.30
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			6.60		6.60
COSTO TOTAL				77.56	78.04	155.60

**LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV
CIRCUITO SENCILLO CON TORRE PARA DOBLE CIRCUITO
CONDUCTOR 1200 ACAR**

DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		3.63	0.00	3.63	3.63
2. Conductores y accesorios	1.00		22.83	0.00	22.83	22.83
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		7.61	0.00	7.61	7.61
4. Sistema puesta a tierra	1.00		3.22	0.00	3.22	3.22
5. Torres y accesorios	1.00		53.39	0.00	53.39	53.39
Sub-Total Materiales				0.00	91.90	91.90
6. Fundaciones	1.00	0.26		24.26		24.26
7. Derecho de vía	1.00	0.01		1.28		1.28
8. Montaje	1.00	0.43		39.90		39.90
Total Costo Base				65.44	91.90	157.35
9. Contingencias	0.10			6.54	9.19	15.73
10. Ingeniería y Administración	0.08			12.59		12.59
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			4.72		4.72
13. Inspección	0.03			4.72		4.72
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			9.44		9.44
COSTO TOTAL				115.96	101.09	217.05

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV DOBLE CIRCUITO 2 COND. POR FASE 1 CTO INICIAL CONDUCTOR 750 ACAR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		7.25	0.00	7.25	7.25
2. Conductores y accesorios	1.00		37.66	0.00	37.66	37.66
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		7.61	0.00	7.61	7.61
4. Sistema puesta a tierra	1.00		3.56	0.00	3.56	3.56
5. Torres y accesorios	1.00		66.74	0.00	66.74	66.74
Sub-Total Materiales				0.00	124.05	124.05
6. Fundaciones	1.00	0.20		25.22		25.22
7. Derecho de vía	1.00	0.01		1.33		1.33
8. Montaje	1.00	0.33		41.47		41.47
Total Costo Base				68.01	124.05	192.06
9. Contingencias	0.10			6.80	12.40	19.21
10. Ingeniería y Administración	0.08			15.36		15.36
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			5.76		5.76
13. Inspección	0.03			5.76		5.76
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			11.52		11.52
COSTO TOTAL				125.72	136.45	262.17

**LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV
CIRCUITO SENCILLO CON TORRE PARA DOBLE CIRCUITO
CONDUCTOR 750 ACAR**

DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		3.63	0.00	3.63	3.63
2. Conductores y accesorios	1.00		18.83	0.00	18.83	18.83
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		7.61	0.00	7.61	7.61
4. Sistema puesta a tierra	1.00		3.22	0.00	3.22	3.22
5. Torres y accesorios	1.00		40.04	0.00	40.04	40.04
Sub-Total Materiales				0.00	74.55	74.55
6. Fundaciones	1.00	0.20		15.15		15.15
7. Derecho de vía	1.00	0.01		0.80		0.80
8. Montaje	1.00	0.33		24.92		24.92
Total Costo Base				40.88	74.55	115.43
9. Contingencias	0.10			4.09	7.46	11.54
10. Ingeniería y Administración	0.08			9.23		9.23
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			3.46		3.46
13. Inspección	0.03			3.46		3.46
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			6.93		6.93
COSTO TOTAL				80.55	82.01	162.56

LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV DOBLE CIRCUITO CONDUCTOR 636 ACSR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		7.53	0.00	7.53	7.53
2. Conductores y accesorios	1.00		33.60	0.00	33.60	33.60
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		2.44	0.00	2.44	2.44
4. OPGW y accesorios	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sistema puesta a tierra	1.00		0.57	0.00	0.57	0.57
5. Torres y accesorios	1.00		45.50	0.00	45.50	45.50
Sub-Total Materiales				0.00	89.64	89.64
6. Fundaciones	1.00	0.10		9.04		9.04
7. Derecho de vía	1.00	0.01		0.77		0.77
8. Montaje	1.00	0.27		23.97		23.97
Total Costo Base				33.79	89.64	123.42
9. Contingencias	0.10			3.38	8.96	12.34
10. Ingeniería y Administración	0.08			9.87		9.87
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			3.70		3.70
13. Inspección	0.03			3.70		3.70
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			7.41		7.41
COSTO TOTAL				74.35	98.60	172.95

LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV CIRCUITO SENCILLO CONDUCTOR 636 ACSR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		3.77	0.00	3.77	3.77
2. Conductores y accesorios	1.00		16.80	0.00	16.80	16.80
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		1.22	0.00	1.22	1.22
4. OPGW y accesorios	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sistema puesta a tierra	1.00		0.62	0.00	0.62	0.62
5. Torres y accesorios	1.00		34.12	0.00	34.12	34.12
Sub-Total Materiales				0.00	56.52	56.52
6. Fundaciones	1.00	0.10		5.70		5.70
7. Derecho de vía	1.00	0.01		0.49		0.49
8. Montaje	1.00	0.27		15.11		15.11
Total Costo Base				21.31	56.52	77.83
9. Contingencias	0.10			2.13	5.65	7.78
10. Ingeniería y Administración	0.08			6.23		6.23
11. EIA B/. * kM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			2.33		2.33
13. Inspección	0.03			2.33		2.33
14. Indemnización B/. * kM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			4.67		4.67
COSTO TOTAL				51.50	62.18	113.68

LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV CIRCUITO SENCILLO CON TORRE PARA DOBLE CIRCUITO CONDUCTOR 636 ACSR						
DESCRIPCION	CANTIDAD KM	COSTO UNITARIO LOCAL	COSTO UNITARIO EXTR.	COSTO TOTAL LOCAL	COSTO TOTAL EXTR.	COSTO TOTAL
1. Aisladores y herrajes	1.00		3.77	0.00	3.77	3.77
2. Conductores y accesorios	1.00		16.80	0.00	16.80	16.80
3. Hilo de Guarda y accesorios	1.00		2.44	0.00	2.44	2.44
4. OPGW y accesorios	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sistema puesta a tierra	1.00		0.62	0.00	0.62	0.62
5. Torres y accesorios	1.00		45.50	0.00	45.50	45.50
Sub-Total Materiales				0.00	69.12	69.12
6. Fundaciones	1.00	0.13		9.14		9.14
7. Derecho de vía	1.00	0.01		0.78		0.78
8. Montaje	1.00	0.35		24.22		24.22
Total Costo Base				34.14	69.12	103.26
9. Contingencias	0.10			3.41	6.91	10.33
10. Ingeniería y Administración	0.08			8.26		8.26
11. EIA B/. * KM	2.50			2.50		2.50
12. Diseño	0.03			3.10		3.10
13. Inspección	0.03			3.10		3.10
14. Indemnización B/. * KM	10.00			10.00		10.00
15. IDC	0.06			6.20		6.20
COSTO TOTAL				70.71	76.03	146.74

Costo Unitario de Subestaciones

ADICION 1 INT. 115 KV				
ITEM N°	DESCRIPCION	Cantidad	Costo Unitario Suministro B/.	Total Suministro B/.
1	Interruptores 115 KV	1	90,000	90,000
2	Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV	1	22,010	22,010
3	Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV	2	13,151	26,301
17	Pararrayos 96 KV	3	5,451	16,352
18	CT 230 KV	-	17,362	-
19	CT 115 KV	6	12,437	74,620
20	PT 230 KV	-	16,894	-
21	PT 115 KV	3	11,102	33,306
22	PT de Potencia y Potencial 115 kV	-	43,717	-
SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO				262,588
SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN				262,588
			% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación	
38	Sistema de puesta a tierra	lote	2.42	6,345
39	Servicios auxiliares	lote	10.57	27,763
40	Herrajes, Estructuras y Soportes	lote	25.25	66,314
41	Equipo de Protección, Control y Monitoreo	lote	47.46	124,632
42	Equipo de Comunicaciones	lote	32.92	86,436
43	Cables, conductores, ductos, etc.	lote	12.99	34,112
SUB TOTAL SUMINISTRO				608,189
			% sobre Subtotal Suministro	
45	Montaje	lote	6.04	36,735
46	Obras Civiles Generales	lote	23.94	145,607
TOTAL COSTO BASE				790,530
			% sobre Total Costo Base	
47	Contingencias		5.00	39,526
48	Diseño		3.00	23,716
49	Ingeniería		4.00	31,621
50	Administración		4.00	31,621
51	Inspección		3.00	23,716
52	IDC		6.00	47,432
53	EIA		0.19	1,502
54	Terrenos	m2	50000.0	837,500
COSTO TOTAL				1,827,165

ADICION 2 INT. 115 KV				
ITEM N°	DESCRIPCION	Cantidad	Costo Unitario Suministro B/.	Total Suministro B/.
1	Interruptores 115 KV	2	90,000	180,000
2	Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV	1	22,010	22,010
3	Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV	4	13,151	52,602
17	Pararrayos 96 KV	3	5,451	16,352
18	CT 230 KV	-	17,362	-
19	CT 115 KV	12	12,437	149,239
20	PT 230 KV	-	16,894	-
21	PT 115 KV	3	11,102	33,306
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO			453,509
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN			453,509
			% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación	
38	Sistema de puesta a tierra	lote	2.42	10,958
39	Servicios auxiliares	lote	10.57	47,948
40	Herrajes, Estructuras y Soportes	lote	25.25	114,528
41	Equipo de Protección, Control y Monitoreo	lote	47.46	215,249
42	Equipo de Comunicaciones	lote	32.92	149,281
43	Cables, conductores, ductos, etc.	lote	12.99	58,914
	SUB TOTAL SUMINISTRO			1,050,387
			% sobre Subtotal Suministro	
45	Montaje	lote	6.04	63,443
46	Obras Civiles Generales	lote	23.94	251,473
	TOTAL COSTO BASE			1,365,303
			% sobre Total Costo Base	
47	Contingencias		5.00	68,265
48	Diseño		3.00	40,959
49	Ingeniería		4.00	54,612
50	Administración		4.00	54,612
51	Inspección		3.00	40,959
52	IDC		6.00	81,918
53	EIA		0.19	2,594
54	Terrenos	m2	50000.0	837,500
	COSTO TOTAL			2,546,723

ADICION 3 INT. 115 KV				
ITEM N°	DESCRIPCION	Cantidad	Costo Unitario Suministro B/.	Total Suministro B/.
1	Interruptores 115 KV	3	90,000	270,000
2	Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV	2	22,010	44,019
3	Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV	6	13,151	78,904
17	Pararrayos 96 KV	6	5,451	32,703
18	CT 230 KV	-	17,362	-
19	CT 115 KV	18	12,437	223,859
20	PT 230 KV	-	16,894	-
21	PT 115 KV	6	11,102	66,612
37	CT 34.5 KV	-	6,323	-
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO			716,097
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN			716,097
			% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación	
38	Sistema de puesta a tierra	lote	2.42	17,302
39	Servicios auxiliares	lote	10.57	75,710
40	Herrajes, Estructuras y Soportes	lote	25.25	180,842
41	Equipo de Protección, Control y Monitoreo	lote	47.46	339,881
42	Equipo de Comunicaciones	lote	32.92	235,717
43	Cables, conductores, ductos, etc.	lote	12.99	93,026
	SUB TOTAL SUMINISTRO			1,658,576
			% sobre Subtotal Suministro	
45	Montaje	lote	6.04	100,178
46	Obras Civiles Generales	lote	23.94	397,080
	TOTAL COSTO BASE			2,155,833
			% sobre Total Costo Base	
47	Contingencias		5.00	107,792
48	Diseño		3.00	64,675
49	Ingeniería		4.00	86,233
50	Administración		4.00	86,233
51	Inspección		3.00	64,675
52	IDC		6.00	129,350
53	EIA		0.19	4,096
54	Terrenos	m2	50000.0	837,500
	COSTO TOTAL			3,536,387

ADICION 1 INT. 230 KV				
ITEM N°	DESCRIPCION	Cantidad	Costo Unitario Suministro B/.	Total Suministro B/.
11	Interruptores 230 KV, de disparo monopolar	1	120,200	120,200
12	Interruptores 230 KV, de disparo tripolar	-	103,955	-
13	Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV	1	31,454	31,454
14	Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV	2	22,884	45,767
15	Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV	-	16,980	-
16	Pararrayos 192 KV	3	9,208	27,625
17	Pararrayos 96 KV	-	5,451	-
18	CT 230 KV	6	17,362	104,172
19	CT 115 KV	-	12,437	-
20	PT 230 KV	3	16,894	50,683
SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO				379,901
SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN				379,901
			% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación	
38	Sistema de puesta a tierra	lote	2.42	9,179
39	Servicios auxiliares	lote	10.57	40,166
40	Herrajes, Estructuras y Soportes	lote	25.25	95,940
41	Equipo de Protección, Control y Monitoreo	lote	47.46	180,312
42	Equipo de Comunicaciones	lote	32.92	125,052
43	Cables, conductores, ductos, etc.	lote	12.99	49,352
SUB TOTAL SUMINISTRO				879,901
			% sobre Subtotal Suministro	
45	Montaje	lote	6.04	53,146
46	Obras Civiles Generales	lote	23.94	210,657
TOTAL COSTO BASE				1,143,705
			% sobre Total Costo Base	
47	Contingencias		5.00	57,185
48	Diseño		3.00	34,311
49	Ingeniería		4.00	45,748
50	Administración		4.00	45,748
51	Inspección		3.00	34,311
52	IDC		6.00	68,622
53	EIA		0.19	2,173
54	Terrenos	m2	50000.0	837,500
COSTO TOTAL				2,269,304

ADICION 2 INT. 230 KV				
ITEM N°	DESCRIPCION	Cantidad	Costo Unitario Suministro B/.	Total Suministro B/.
11	Interruptores 230 KV, de disparo monopolar	2	120,200	240,400
12	Interruptores 230 KV, de disparo tripolar	-	103,955	-
13	Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV	1	31,454	31,454
14	Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV	4	22,884	91,535
15	Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV	-	16,980	-
16	Pararrayos 192 KV	3	9,208	27,625
17	Pararrayos 96 KV	-	5,451	-
18	CT 230 KV	12	17,362	208,344
19	CT 115 KV	-	12,437	-
20	PT 230 KV	3	16,894	50,683
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO			650,041
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN			650,041
			% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación	
38	Sistema de puesta a tierra	lote	2.42	15,706
39	Servicios auxiliares	lote	10.57	68,726
40	Herrajes, Estructuras y Soportes	lote	25.25	164,160
41	Equipo de Protección, Control y Monitoreo	lote	47.46	308,529
42	Equipo de Comunicaciones	lote	32.92	213,973
43	Cables, conductores, ductos, etc.	lote	12.99	84,445
	SUB TOTAL SUMINISTRO			1,505,580
			% sobre Subtotal Suministro	
45	Montaje	lote	6.04	90,937
46	Obras Civiles Generales	lote	23.94	360,451
	TOTAL COSTO BASE			1,956,967
			% sobre Total Costo Base	
47	Contingencias		5.00	97,848
48	Diseño		3.00	58,709
49	Ingeniería		4.00	78,279
50	Administración		4.00	78,279
51	Inspección		3.00	58,709
52	IDC		6.00	117,418
53	EIA		0.19	3,718
54	Terrenos	m2	50000.0	837,500
	COSTO TOTAL			3,287,428

ADICION 3 INT. 230 KV				
ITEM N°	DESCRIPCION	Cantidad	Costo Unitario Suministro B/.	Total Suministro B/.
11	Interruptores 230 KV, de disparo monopolar	3	120,200	360,600
12	Interruptores 230 KV, de disparo tripolar	-	103,955	-
13	Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV	2	31,454	62,908
14	Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV	6	22,884	137,302
15	Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV	-	16,980	-
16	Pararrayos 192 KV	6	9,208	55,250
17	Pararrayos 96 KV	-	5,451	-
18	CT 230 KV	18	17,362	312,516
19	CT 115 KV	-	12,437	-
20	PT 230 KV	6	16,894	101,366
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO			1,029,942
	SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN			1,029,942
			% Sobre ítemes de Costos Unitario Sin Equipos de Transformación y Regulación	
38	Sistema de puesta a tierra	lote	2.42	24,885
39	Servicios auxiliares	lote	10.57	108,892
40	Herrajes, Estructuras y Soportes	lote	25.25	260,100
41	Equipo de Protección, Control y Monitoreo	lote	47.46	488,841
42	Equipo de Comunicaciones	lote	32.92	339,025
43	Cables, conductores, ductos, etc.	lote	12.99	133,796
	SUB TOTAL SUMINISTRO			2,385,481
			% sobre Subtotal Suministro	
45	Montaje	lote	6.04	144,083
46	Obras Civiles Generales	lote	23.94	571,108
	TOTAL COSTO BASE			3,100,672
			% sobre Total Costo Base	
47	Contingencias		5.00	155,034
48	Diseño		3.00	93,020
49	Ingeniería		4.00	124,027
50	Administración		4.00	124,027
51	Inspección		3.00	93,020
52	IDC		6.00	186,040
53	EIA		0.19	5,891
54	Terrenos	m2	50000.0	837,500
	COSTO TOTAL			4,719,231

Criterios Básicos para la Selección Óptima del Conductor

CRITERIOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN ÓPTIMA DE CONDUCTORES¹

Los criterios básicos generales para la selección óptima del conductor en una línea de transmisión son:

1. Selección de la configuración o de las configuraciones de fase a ser adoptadas: se realiza una elección de los tipos de torre y de la configuración de las cadenas de aisladores a ser estudiadas.

2. Determinación de los tipos de conductores a ser considerados en la evaluación:

2.1. Conductor ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced): los conductores de aluminio-acero son los más ampliamente utilizados en líneas aéreas de transmisión en el mundo. Combinan satisfactoriamente las propiedades mecánicas del acero con las propiedades eléctricas y de conductibilidad del aluminio. Han sido empleados con buen desempeño aún cerca del litoral marítimo, no habiendo, en general, registros de corrosión acentuada del alma de acero debido a atmósferas salinas. En el caso de atmósferas muy salinas o agresivas, es práctica común optar por una clase de galvanización más espesa para el alma de acero.

2.2. Conductor ACSR/AW: es un cable con características prácticamente iguales a las del cable ACSR común, pero con el alma más resistente a la corrosión.

2.3. Conductor AAAC (All Aluminum – Alloy Conductor): se trata de conductores de aleación de aluminio, generalmente con la aleación ASTM 6201-T81. Son similares al ALMELEC, ampliamente utilizado en Francia. Es un conductor homogéneo con buen desempeño eléctrico y mecánico.

2.4. Conductor ACAR (Aluminum Alloy Reinforced) : este tipo de conductor posee la ventaja de no sufrir corrosión acentuada en el alma.

3. Determinación del diámetro mínimo aceptable: el diámetro mínimo aceptable es determinado en función del nivel de gradiente superficial máximo admisible, de las tensiones de inicio o extinción de la corona visible, de los niveles máximos de RI y RA, de la potencia natural de la línea, de la regulación de tensión, de las pérdidas máximas admisibles y de la máxima temperatura de proyecto, la cual dependerá de la ubicación del proyecto.

3.1. Gradiente superficial: como el gradiente de potencia disruptivo del aire es del orden de $21 \text{ KV}_{\text{rms}}/\text{cm}$, se debe, en la práctica, limitar el gradiente máximo superficial del conductor a cerca del 90% del valor anteriormente mencionado.

3.2. Tensión de extinción de corona: como la tensión de corona visible generalmente ocurre a un valor más bajo de tensión que el inicio de corona,

¹ Selección Técnico Económica de Conductores. Consorcio LEME-CEMIG. IN-G50-009 Rev.0. Línea de Transmisión 230KV – Estí.

basta establecer el límite mínimo de tensión operacional 10% arriba del nominal, valor para el cual no debe aparecer corona visible.

3.3. Nivel máximo de radiointerferencia (RI): la radiointerferencia producida por el efecto corona de los conductores de una línea de transmisión es más intensa en la faja de frecuencia entre 0.5 y 1.6MHz. Generalmente una señal de ruido estándar se encuentra en el orden de 66 dB referida a 1 $\mu\text{V}/\text{m}$.

3.4. Ruido Audible (RA): el ruido audible se torna más intenso a medida que crece el nivel de tensión de la línea de transmisión.

3.5. Regulación y pérdidas: se establecen los límites del 10% para la máxima regulación de tensión y del 10% de pérdidas, en relación a la potencia máxima transmitida por la línea.

3.6. Potencia natural (SIL): la potencia natural solamente depende de la tensión de la línea de transmisión, de la configuración y del número de subconductores por haz.

3.7. Temperaturas del conductor: la temperatura máxima del conductor a ser utilizada en los modelos "templates" depende de la temperatura ambiente, la potencia transmitida, velocidad del viento y de los índices de radiación solar. Para temperaturas de hasta 80°C no hay pérdida de resistencia mecánica por el conductor.

3.8. Pérdidas corona: se recomienda que para las pérdidas corona, originadas de las descargas de los conductores, estén limitadas a un máximo del 10% de las pérdidas-joule.

3.9. Campos eléctricos y magnéticos: serán determinados a la altura de 1m del suelo.

3. Determinación de las ecuaciones de regresión para el cálculo del peso de las estructuras en función de los conductores y del modelo meteorológico de la región.
4. Optimización preliminar para selección de la faja de calibres de conductores más económicos en función del valor presente de los costos de capital, las pérdidas, la instalación de potencia reactiva y de los costos de mantenimiento.
5. Elaboración de estudios de sensibilidad de las alternativas que se ubiquen próximo a las de mínimos valores presentes.

Finalmente, podemos indicar que la determinación de los conductores o del haz de conductores más económicos para una línea de transmisión debe armonizar dos metas fundamentales: un desempeño técnico adecuado y economía.

En lo que se refiere al desempeño técnico, se deben tener en cuenta los niveles de aislamiento adecuados, junto con un diámetro mínimo abajo del cual la operación de la línea de transmisión pueda tornarse precaria o deficiente.

En relación a la economía, la misma será función de la resistencia de los conductores en análisis, de las potencias a transmitir, de los costos de pérdidas y del periodo de análisis.

Una solución previamente ejecutada debe restringir el análisis económico apenas a la determinación de los calibres que sean técnicamente satisfactorios desde el punto de vista de los aspectos eléctricos.

Requerimientos Técnicos
Mínimos de Protección
para Subestaciones y Líneas de
Transmisión

Requerimientos Técnicos Mínimos de Protección para Subestaciones y Líneas de Transmisión

1. Protección Diferencial de línea

La política de aplicación del esquema de protección diferencial de corriente en líneas de transmisión, esquema de protección primaria, está sujeta a la longitud de la línea (líneas menores a 60 Km.) y a la facilidad del medio de comunicación (fibra óptica dedicada).

Cuando se utiliza el diferencial de línea, la comunicación entre los extremos de la línea debe ser muy confiable, ya que de esta forma se asegura que en todo momento se realiza la comparación entre las corrientes de los extremos.

Una cantidad remota conteniendo la información de corriente necesita ser enviada al extremo local para comparación con la corriente local. Las cantidades a ser comparadas necesitan ser coincidentes en tiempo y la información del fasor debe ser preservada, de no ser así disparos incorrectos pueden ocurrir.

Se requiere tomar en cuenta el diseño de la interfase de comunicación del relevador, la cual tiene que bloquear mensajes de data corrupta que le llegan a cada relé y asegurar que los relés en ambos extremos permanezcan sincronizados. Además el relé debe poder medir y compensar con precisión el tiempo de retardo del canal, de manera de poder realizar un adecuado alineamiento de las cantidades medidas.

El principio de medición del relé debe manejar adecuadamente los errores introducidos por los transformadores de corrientes (TC) y las corrientes capacitivas.

La protección debe contar con facilidad de medición de la corriente diferencial en una base por fase y debe permitir la selección de disparo tripolar o monopolar, de manera de poder implementar esquema automático de recierre de alta velocidad.

La corriente mínima de operación debe ser ajustable y debe ser dependiente de la característica diferencial de porcentaje. Debe tener curva de operación con doble pendiente, donde cada pendiente sea ajustable.

Para pérdida de comunicación entre los relevadores de los extremo de la línea protegida, la protección diferencial de corriente debe contar con una protección de respaldo que sea habilitada automáticamente cada vez que esta anomalía se presente.

2. Protección de Distancia

En la red de transmisión de ETESA, para líneas menores de 60 Km., es utilizada una protección secundaria de comparación direccional conformada por un relé de distancia. Para líneas de transmisión superiores a 60 Km. de longitud, tanto la protección primaria como la protección secundaria son esquemas de comparación direccional.

La protección de distancia debe contar con cuatro zonas de operación tres de las cuales detectan fallas hacia delante y una que detecta fallas hacia atrás.

Las zonas pueden ser de características mho o de características cuadrilateral. La característica mho puede ser polarizada con voltaje de memoria de secuencia positiva o una técnica superior. La característica cuadrilateral puede ser polarizada con corriente de secuencia cero o negativa o con una técnica superior.

La característica cuadrilateral está conformada por cuatro líneas que se intersecan formando un cuadrilátero en el plano x-y. Una de estas líneas es el límite reactivo superior, otra el límite resistivo positivo, otra el límite resistivo negativo y finalmente la línea de direccionamiento que cruza por el origen del plano x-y. El alcance resistivo máximo debe guardar un margen de seguridad con la impedancia de carga máxima de la línea igual al 20%.

Zona uno detecta fallas hacia delante de la línea y es ajustada a un 80% de la impedancia de secuencia positiva. La operación de zona uno es instantánea.

Zona dos detecta fallas hacia delante y es ajustada a un 100% de la línea protegida más un 50% de la línea adyacente eléctricamente más corta. Zona dos es menor que la zona uno de cualquiera de las líneas en el bus remoto bajo las diferentes condiciones de operación del sistema. El tiempo de operación de zona dos depende de la estabilidad del sistema. Debe realizar un estudio que indique el tiempo crítico de despeje de fallas. Además, tiene que asegurar la coordinación con las protecciones de las líneas existentes.

Zona tres detecta fallas hacia delante y es ajustada a un 100% de la línea protegida más el 100% de la línea adyacente eléctricamente más larga. Zona tres es menor que la zona dos de cualquiera de las líneas en el bus remoto bajo las diferentes condiciones de operación del sistema. El tiempo de operación de zona tres es de un segundo.

Zona cuatro detecta fallas hacia atrás, sirviendo de respaldo de la protección de barra del bus local. El tiempo de operación de zona cuatro es de un segundo.

3. Protección Direccional de Sobrecorriente de Falla a Tierra (67N)

Las protecciones de distancia tienen como respaldo al 67N. Esta protección debe existir como una función programada en el relevador de distancia/diferencial o

como un equipo independiente. El 67N debe ser polarizado por elementos de secuencia negativa. El tap debe ajustarse 1.5 veces o más por encima del máximo desbalance y 2 veces o más por debajo de la falla mínima. Consideramos que el máximo desbalance en transmisión es el 10% de la carga máxima que puede llevar la línea. También, hay que verificar la coordinación entre el nuevo 67N y los de las líneas adyacentes. Se espera que una falla al final de la línea sea despejada en un tiempo igual al tiempo de zona dos (400 milisegundos).

4. Esquema piloto

El esquema piloto usa canales de comunicación para enviar información desde la protección local hasta la protección en el bus remoto. El propósito es despejar instantáneamente las fallas a lo largo de toda la línea protegida. ETESA utiliza el esquema PUTT(Permissive Underreach Transfer Trip). Cada línea cuenta con dos canales de comunicación. El primario es 21X1 y el secundario, 21X2. Requerimos dualidad en el envío. Es decir, tanto la protección secundaria como la primaria tienen que enviar tonos por ambos canales de comunicación. Las protecciones de línea únicamente envían tono si el elemento de zona 1 se activa. No se utiliza dualidad en el recibo, la protección primaria recibe información del canal primario y la protección secundaria del canal secundario.

Si las protecciones de línea reciben tono y además tienen activo el elemento de zona dos, entonces ocurre un disparo asistido.

Adicional al esquema PUTT, ETESA utiliza como respaldo para fallas en la línea remota el esquema de fallo de interruptor remoto (BFR). Cuando el esquema de fallo de interruptor local opera, envía un tono por los canales primario y secundario. En el extremo remoto se reciben ambos tonos que junto a la activación del elemento de zona tres de las protecciones primaria y secundaria hacen operar el esquema BFR. Este esquema sólo dispara los interruptores asociados a la línea.

5. Recerrador

El esquema de recierre es monopolar y puede conformarse por un solo recerrador por línea o por un recerrador por cada interruptor. Se utilizará el esquema maestro seguidor, siendo el interruptor de la barra el maestro y el del medio, el seguidor. Primero, recierra el interruptor maestro, transcurre un tiempo programable y finalmente, recierra el seguidor. Si por alguna razón el maestro se encuentra fuera de servicio, el seguidor se convertirá en el maestro.

El tiempo muerto, que es el tiempo en que la fase fallada permanece abierta es de 800mseg. Durante el tiempo muerto el recerrador debe bloquear la función 67N. El tiempo de reclamo, que es el tiempo inmediatamente posterior al recierre es de 25seg. Cualquier tipo de falla que ocurra durante el tiempo muerto o de reclamo se despeja tripolarmente y el recerrador se bloquea. La forma de desbloquearlo es cuando se cierra el interruptor.

En el esquema de recierre se monitorea el estatus de cada polo para asegurar que solamente se realicen recierres monopolares. También, se verifica la condición del interruptor (resorte cargado, buena presión de gas). Para que el recierre sea exitoso esta condición debe ser óptima, de no ser así las otras dos fases son disparadas por el recerrador. Por otro lado, cada vez que se solicite una tarjeta amarilla, el recerrador debe desactivarse por comando enviado desde el CND. Tiene que garantizarse que cualquier falla que ocurra cuando el recierre esté desactivado provoque disparo tripolar de los interruptores asociados a la línea. En el caso que compartan la misma bahía, si el recerrador de la línea 1 está con tarjeta amarilla y ocurre una falla en la línea 2, el interruptor del medio disparará tripolarmente.

6. Protección de transformadores

El esquema de protección de los transformadores de ETESA está conformado por 2 protecciones diferenciales (87T) de alta velocidad, Sobrecorrientes instantáneos de tiempo definido (50 TD) para condiciones de sobrecarga y Sobrecorrientes tiempo inverso de fase (51 P) como respaldo para fallas en el terciario cuya conexión es típicamente en delta, también debe contar con un sobrecorriente de neutro de tiempo inverso (51N) como respaldo ante fallas asimétricas externas al transformador. Los transformadores deben contar con las protecciones mecánicas por temperatura, presión súbita y Bucholtz.

Al operar la protección diferencial de transformador, debe activar un relé de disparo y bloqueo (86T) para disparar todos sus interruptores asociados y evitar someterlo nuevamente a fallas antes de reponer el relé 86T

7. Protección de reactores

El esquema de protección de los reactores está conformado por relevadores de sobrecorriente si el reactor está acoplado al sistema directamente sobre la barra de la subestación, si el reactor entra en una nave (como es el caso de las subestaciones del proyecto GUVELLA), se requiere de una protección diferencial que proteja desde el reactor hasta los interruptores de la nave en donde esté conectado.

8. Protección de fallo de interruptor

El esquema de fallo de interruptor es un esquema de respaldo que está conformado por relés de sobrecorriente instantáneos (50 BF), temporizador (62 BF) y relés de disparo y bloqueo (86 BF). El esquema es iniciado por contactos de las protecciones en serie con contactos del 50 BF, si el sobrecorriente instantáneo 50BF detecta corriente de falla a pesar del disparo de la protección, cierra su contacto energizando la bobina del temporizador 62 BF el cual al cumplir su tiempo de ajuste cierra un contacto que dispara el relevador multicontacto 86 BF

que dispara y bloquea los interruptores adyacentes locales y transfiere el disparo a los interruptores remotos adyacentes de ser necesario.

9. Protección de Barras

El esquema de protección diferencial de barras está conformado por protecciones diferenciales de alta impedancia cuya operación es por voltajes para asegurar su estabilidad para fallas de altas corrientes, evitando problemas por saturación de CT's. Para los disparos de esta protección, se utiliza un relé de disparo y bloqueo 86 B que dispara todos los interruptores asociados a la barra.

10. Protección de Transformador de tierra

Las protecciones de los transformadores de tierra son protecciones de respaldo para fallas monofásicas que consisten en relays de sobrecorriente de tiempo inverso (51G), los cuales deben estar debidamente coordinados con las protecciones de los alimentadores que salen de la barra de 34.5 KV de las subestaciones.